

新最終処分場建設工事 第1回入札説明書等に関する質問書(入札参加資格以外) 回答

平成29年11月6日

No	資料名	頁	項目							タイトル	質問内容	回答	
1	入札説明書	13	第4章	4-2	9)	(3)	⑦ ⑧			入札無効に関する事項 入札の中止	応募業者が1社となった場合でも、入札は成立するものと理解してよろしいでしょうか	提案書類の内容を評価したうえで事業者選定委員会の意見を聞き判断します。	
2	入札説明書	13	第4章	4-4	1)					応募者の構成等	応募グループを共同企業体として構成する場合、乙型JVも認められると考えて宜しいでしょうか。又、代表共同企業体の下、浸出水処理施設の設計・施工業務を行うものが、一次協力企業としてグループ構成員となる事も可能でしょうか。	ご理解のとおりです。	
3	入札説明書	15	第4章	4-4	2)	②	ア	(エ) (オ)	イ	(ウ) (エ)	各業務を行う者の要件	入札参加資格要件確認書に記載する、各業務を行う監視技術者は、業務毎に複数名記載できるものと考えて宜しいでしょうか。あるいは1名のみ記載の場合、工事着工前に変更を許可頂けるものと考えて宜しいでしょうか。	1名のみ記載してください。また、変更許可はご理解のとおりです。
4	入札説明書	15	第4章	4-4	2)	②	ア	(エ) (オ)	イ	(ウ) (エ)	各業務を行う者の要件	各業務の監視技術者資格者証を有する者1名を本工事に専任で配置することに関して、各業務の専任技術者の現場常駐は、土木工事、建築工事、浸出水処理施設工事の各工事期間の現場常駐であり、設計期間及び他業務工事期間の現場常駐は不要との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
5	要求水準書	4	第1章	1-1	3)	(2)	④				工事計画	新工場建設工事と同時期の施工となると考えられますが、1日の搬入車両台数、搬出入時間等に制限はございますでしょうか	環境影響評価の考え方を基本とし、施工計画時に別途協議させていただきます。新工場建設工事と併せた工事車両の最大値および走行時間は「新環境工場等整備事業に伴う環境影響評価準備書」P6.3-17をご参照ください。 ・予測対象時期:工用車両(大型車)の走行台数が最大となる工事着工後24ヶ月目 ・工用車両:大型車476台、小型車344台 合計820台 ・走行時間:大型車9~17時、小型車8~9時、17~18時
6	要求水準書	14	第1章	1-3	2)	(5)	⑥				建設発生土の処分	残土は原則として事業実施区域内で有効利用を図るものとすると思いますが、有効利用可能な土量としてどのようにお考えでしょうか。又、協議の上、事業実施区域外へ搬出処分を行う事となった場合、搬出先について予定地・予定数量はございますか。	残土は改良の上、埋め戻し土および場内盛土として有効利用する計画です。また、区域外搬出先の予定地・予定数量はありません。建設副産物の発生量の予測結果は、「新環境工場等整備事業に伴う環境影響評価準備書」P6.12-3をご参照ください。
7	要求水準書	14	第1章	1-3	2)	(5)	⑨	d			仮設工事	仮囲い及び出入口ゲート設置は、本工事の施工中のみ設置すると考えてよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
8	要求水準書	15	第1章	1-3	2)	(5)	⑪	b			施工方法及び建設公害対策	施工中の騒音・振動レベルは、浸出水処理施設工事仕様に示されています「敷地境界線においてそれぞれ85dB以下、75dB以下」を順守すればよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。要求水準書P7にも同様の記載があります。
9	要求水準書	15	第1章	1-3	2)	(5)	⑪	g			施工方法及び建設公害対策	工事中の排水は、組合様が設置される仮設沈砂池または濁水処理プラントに接続し、別途管理されるという理解でよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
10	要求水準書	18	第1章	1-6	1)	(2)	①	a			性能保証	漏水検知システムの性能保証期間は引き渡し後20年とされていますが、1-7 1)(2)施工のかし担保期間は⑤漏水検知システムでは5年とされています。20年の性能保証は、どのような事項が必要でしょうか。	適正な維持管理のもと、遮水シートからの漏水部の検知精度を保つことが必要となります。
11	要求水準書	25	第2章	2-2							被覆施設工事	被覆施設は鉄骨梁スパンが約63.5mの大スパン構造物であることから、安全性の確保、工程短縮等の面より十分な検討が必要と思われます。検討内容によりましては、変更・協議をして頂く事は可能でしょうか。	変更・協議は可能です。ただし、建築基準法第6条に規定する建築物の計画変更を伴う内容の場合、工期を遵守していただくとともに、変更に必要な手続き等(費用含む)は事業者にて実施をお願いします。
12	要求水準書	66	第3章	3-9	1)	② ③					土工事	法面保護、土留工、締切工等の仮設工事に関して、ご指定等ございますでしょうか。	特にありません。

No	資料名	頁	項目							タイトル	質問内容	回答
13	請負契約書（案）	7	第3章							設計・建設業務費等	変更方法、前払金、物価変動に基づく変更等の支払い条件は、請負契約書(案)に記載頂いている内容を基に、契約者と協議すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
14	提出書類の作成要領	5	2	(2)						資格審査申請書に関する提出書類	申請書類作成において、代表者名捺印欄は、入札参加資格申請にて委任先のある場合、委任状及び使用印鑑届にて届けております印鑑で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
15	提出書類の作成要領	6	2	(4)	ア					入札書及び委任状	入札書はご指定の(様式4-1)を使用し封筒に入れて提出し、内訳書の提出は必要ないと考えて宜しいですか。	ご理解のとおりです。
16	提出書類の作成要領	6	2	(4)	ウ					非価格要素に関する提出書類	ご指定の(様式6-1)～(様式6-35)を使用する際、【評価の視点】の記載は削除してよろしいでしょうか。又、文字の大きさが10ポイント以上であれば、行数等は任意で宜しいのでしょうか。	【評価の視点】の記載は削除しても構いません。また、後段についてはご理解のとおりです。