

令和8年5月13日

指名業者 各位

菊池広域連合環境施設課

質疑回答書

下記業務について、質疑がありましたので回答いたします。

記

工事・購入・委託・リース番号 令8菊広連環施工第1号
工事・物品購入・業務・リース名 旧杉水最終処分場浸出水処理施設 止水壁工事

| 番号 | 質疑 | 回答 |
|----|---|------------|
| 1 | コンクリートブロック5段積み(1,000mm)であり、高さ1,200mm未満の為、控え壁は不要という認識でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |